



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: [21\\_ogpn@mail.ru](mailto:21_ogpn@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 467/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 4»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Сыктывкара о пожарному надзору от «24» июля 2018 года №467, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 30 мин. «24» сентября 2018 года по 11 ч. 00 мин. «25» сентября 2018 года проведена проверка, которую провёл:

*Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: *Государственное бюджетное учреждение Республики Коми « Спортивная школа олимпийского резерва № 4»*

По адресу(ам): *г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 44а*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

И.о директора ГБУ РК «СШОР № 4» Карина Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Печень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ширина второго эвакуационного выхода ведущего из общего коридора в тамбур (балкон) менее 0.8	Основание: п.4.2.5, п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы	01.09.2019	

	метра).	щиты. Эвакуационные пути и выходы».		
2.	Допущено устройство перепада высот в полу общего коридора 1-го этажа (проход ко второму эвакуационному выходу).	Основание: п.36 (а) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2019	
3.	Допущено устройство перепада высот в полу общего коридора 1-го этажа (проход к основному эвакуационному выходу).	Основание: п.36 (а) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2019	
4.	На объект защиты не разработана декларация пожарной безопасности.	Основание: п.5 ст.6, ст.64 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2019	
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться на объекте защиты.	Основание: п.461 (л) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Морохин Дмитрий Васильевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)  
М.Л.П.\*

«25» сентября 2018 года

Предписание для исполнения получил (а):

Жареня  
(подпись)

И.о директора ГБУ РК «СШОР № 4»  
Карина Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

«25» сентября 2018 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.